

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjunto	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Barra de São Miguel	Barra de São Miguel	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	0	5	10	9	7	10

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjunto	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Coqueiro Seco - Retiro	Coqueiro Seco - Retiro	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	4	1	5	1	5	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjunto	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Messias	Centro	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	3	4	10	10	2	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjunto	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Messias - Urbano	Centro	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	4	1	10	10	2	8

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjunto	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Murici	Centro; Campo Grande	Análises mínimas exigidas	12	12	12	12	12	12
		Análises realizadas	12	12	12	12	12	12
		Que atendem a legislação	10	3	9	9	2	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjunto	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Murici - PAC (Cachoeira)	Conjunto Residencial Olavo Calheiros I; Conjunto Residencial Olavo Calheiros	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	2	0	9	10	8	8

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjunto	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Santa Luzia do Norte	SAA Santa Luzia do Norte	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	3	0	5	0	5	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjunto	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Satuba	SAA Satuba	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	1	8	10	3	9	10

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjunto	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Paripueira Urbano	SAA Paripueira Urbano	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	3	4	10	10	9	10

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjunto	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Pilar	SAA Pilar	Análises mínimas exigidas	26	26	26	26	26	26
		Análises realizadas	26	26	26	26	26	26
		Que atendem a legislação	0	0	25	24	20	25

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjunto	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Rio Largo - Mata do Rolo	Mata do Rolo; Loteamento Vila Rica; Conjunto Mutirão; Centro; Lourenço	Análises mínimas exigidas	51	51	51	51	51	51
		Análises realizadas	51	51	51	51	51	51
		Que atendem a legislação	24	15	49	22	43	51

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjunto	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Rio Largo - Jarbas (Santa Tereza)	Mata do Rolo; Conjunto Jarbas Oiticica; Conjunto Antônio Lins; Loteamento Vila	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	3	8	10	9	10	10

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjunto	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Rio Largo - Tabuleiro do Pinto	Tabuleiro do Pinto; Conjunto Bandeirante	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	0	3	9	2	3	7