

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Alfredo Gaspar de Mendonça	Cruz das Almas; Jacarecica	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	2	5	5	3	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Antares	Antares; Cambucí	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	4	4

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Antônio Magalhães	Vale do Feitosa; Feitosa	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	0	1	10	10	9	10

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Aquimaran	Aquimaran	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	5	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Aviação	Eustáquio Gomes I; Eustáquio Gomes II; Campo Dos Palmares; Conj. Santa Maria; Santos Dumont; Clima Bom; Osman Loureiro; Lot. Durville; Colina Dos Eucaliptos; Medeiros Neto; Morada Nova; Morada Dos Palmares; Tabuleiro Velho; Santa Amélia	Análises mínimas exigidas	59	59	59	59	59	59
		Análises realizadas	59	59	59	59	59	59
		Que atendem a legislação	17	22	59	55	48	59

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Barro Duro	Barro Duro	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	5	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Benício Mendes	Frei Damião; Benício Mendes	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	1	4	10	10	8	9

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Caetés	Caetés	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	4	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Campos do Jordão	Campos do Jordão	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	2	2

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Carajás I	Carajás I	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	2	4

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Carajás II	Carajás II	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	4	5	5	4	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Carminha	Carminha	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	3	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Catolé	Chã De Bebedouro; Bebedouro; Chã Da Jaqueira I; Chã Da Jaqueira II; Cambona	Análises mínimas exigidas	13	13	13	13	13	13
		Análises realizadas	14	14	14	14	14	14
		Que atendem a legislação	1	10	14	13	12	14

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Catolé - Pratygy	Centro 1; Centro 2; Levada; Ponta Grossa; Vergel; Joaquim Leão; Coréia; Virgem Dos Pobres; Trapiche; Pontal; Ouricuri; Prado; Centro; Bom Parto; Poço	Análises mínimas exigidas	65	65	65	65	65	65
		Análises realizadas	65	65	65	65	65	65
		Que atendem a legislação	28	33	60	57	55	63

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Cidade Sorriso	Cidade Sorriso	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	1	5	5	3	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Cidade Sorriso II	Cidade Sorriso II	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	4	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Denilma Bulhões	Denilma Bulhões	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	2	10	10	10	9	9

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Feitosa	Feitosa; Jardim Esperança; Val Paraíso; Eldorado	Análises mínimas exigidas	45	45	45	45	45	45
		Análises realizadas	45	45	45	45	45	45
		Que atendem a legislação	0	0	45	45	37	45

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Freitas Neto	Freitas Neto	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	3	4

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Ipioca	Ipioca	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	0	0	10	9	9	10

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió João Sampaio II	João Sampaio II	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	0	0	10	10	5	8

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Jorge Quintela	Jorge Quintela	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	1	5	5	1	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió José Aprígio Vilela	José Aprígio Vilela	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	2	0	5	5	4	4

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió José da Silva Peixoto	José da Silva Peixoto	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	1	1	10	10	9	10

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió José Dubeaux Leão	José Dubeaux Leão	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	5	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió José Tenório Lins	José Tenório Lins	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	5	5	5	2	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Loteamento Mainá	Loteamento Mainá	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	1	5	5	5	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Lucila Toledo	Lucila Toledo	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	3	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Monte Alegre	Morada Dos Bosques; Jardim Petropolis I; Jardim Petropolis II; João Sampaio I; Jardim Glória; Monte Alegre	Análises mínimas exigidas	23	23	23	23	23	23
		Análises realizadas	23	23	23	23	23	23
		Que atendem a legislação	0	2	23	23	19	22

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Morada do Planalto	Morada do Planalto	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	5	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Murilópolis	Murilópolis; Novo Mundo	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	5	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Ouro Preto	Ouro Preto	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	5	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Paulo Bandeira	Paulo Bandeira	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	1	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Pescaria	Pescaria	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	1	5	5	2	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Pouso da Garça II	Pouso da Garça II	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	1	0	5	5	5	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Pratagy	Poço; Reginaldo; Cruz Das Almas; Cohab; Jaraguá; Pajuçara; Ponta Da Terra; Ponta Verde; Jatiúca; Stella Maris; Mangabeiras; Moacir Andrade; Bela Vista; Celí Loureiro; Recanto Das Orquídeas; Recanto Dos Sonhos; Recanto Das Cores; Recanto Dos Contos; Recanto Dos Pássaros Recanto Das Estrelas; Henrique Equelman; Jacintão; Santo Amaro; Pinheiro; Farol; Jacintinho; Pitanguinha; Gruta De Lourdes; Canaã; Benedito Bentes	Análises mínimas exigidas	138	138	138	138	138	138
		Análises realizadas	138	138	138	138	138	138
		Que atendem a legislação	27	77	137	135	111	136

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Residencial Maceió I	Residencial Maceió I	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	2	5	5	3	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Riacho Doce	Guaxuma; Garça Torta; Riacho Doce	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	4	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Rio Novo	Rio Novo	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	3	3	7	1	6	8

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Rosane Collor	Rosane Collor	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	5	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Rui Palmeira	Flamboiyant; Rui Palmeira; Residencial Jardim Da Serraria; Serraria	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	0	2	10	10	5	10

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Salvador Lira	Salvador Lira; José Maria de Melo	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	0	0	10	10	9	10

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Samambaia	Samambaia	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	4	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Santa Amélia	Santa Amélia	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	2	3	5	5	3	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Santa Lúcia	Santa Lúcia; Moura Castro	Análises mínimas exigidas	22	22	22	22	22	22
		Análises realizadas	22	22	22	22	22	22
		Que atendem a legislação	3	1	22	22	17	22

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Selma Bandeira	Selma Bandeira	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	3	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Sítio São Jorge	São Jorge	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	3	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Tabuleiro Novo	Tabuleiro Novo; Distrito Industrial	Análises mínimas exigidas	16	16	16	16	16	16
		Análises realizadas	16	16	16	16	16	16
		Que atendem a legislação	0	0	16	16	14	16

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Vila Emater	Vila Emater	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	4	5	5	4	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Vila Gama Lins	Vila Gama Lins	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	5	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Vila Saem/Sanatório	Vila Saem; Sanatório	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	0	0	5	5	4	5

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjuntos	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Maceió Zoonose	Zoonose	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	5	0	10	10	8	10