

Sistemas - Rede de distribuição	Sistemas - Rede de distribuição	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Coqueiro Seco - Retiro	SAA Coqueiro Seco - Retiro	Análises mínimas exigidas	5	5	5	5	5	5
		Análises realizadas	5	5	5	5	5	5
		Que atendem a legislação	4	4	5	5	5	5