

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjunto	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Messias - Urbano	Centro; Conjunto Antônio Rodrigues Calheiros	Análises mínimas exigidas	10	10	10	10	10	10
		Análises realizadas	10	10	10	10	10	10
		Que atendem a legislação	4	1	10	10	2	8