

Sistemas - Rede de distribuição	Bairros/Conjunto	Itens de controle	pH	Cloro Residual Livre	Cor	Turbidez	Coliformes Totais	Escherichia Coli
SAA Rio Largo - Mata do Rolo	Mata do Rolo; Loteamento Vila Rica; Conjunto Mutirão; Centro; Lourenço Albuquerque; Gustavo Paiva	Análises mínimas exigidas	51	51	51	51	51	51
		Análises realizadas	51	51	51	51	51	51
		Que atendem a legislação	24	15	49	22	43	51